Информация об основных потребительских характеристиках питьевой воды
(в соответствии с ФЗ №416)
за 4 квартал 2023 года

Показатель, единица измерения	Норма по СанПиН 1.2.3685-21	Соответствие норме	Резервуар чистой воды поверхностного водоисточника ОСВ	Резервуар чистой воды подземного водоисточника ВОС	Разводящая сеть водопровода (водоразборные колонки)	**ИТОГО (колонки и резервуары)**
		Количество проб	3210	2428	623	6261
Мутность, ЕМФ	2,6 ЕМФ	Количество анализов соответствующих норме	36	64	13	113
		Количество анализов не соответствующих норме	56	0	11	67
Цветность, градус цветности	20 градусов цветности	Количество анализов соответствующих норме	13	64	10	87
		Количество анализов не соответствующих норме	79	0	14	93
Остаточный хлор общий, мг/дм^3	Не более 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	368	2208	307	2883
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	0	0
Остаточный хлор связанный, мг/дм^3	0,8 – 1,2 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	368	---	---	368
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Остаточный хлор свободный, мг/дм^3	0,3 – 0,5 мг/дм^3	Количество анализов соответствующих норме	2768	---	---	2768
		Количество анализов не соответствующих норме	0	---	---	0
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	92	92	300	484
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	7	7
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	0, КОЕ/100 мл	Количество анализов соответствующих норме	92	92	305	489
		Количество анализов не соответствующих норме	0	0	2	2

Начальник ЦИЛ Константинова О.В.

Главный инженер МП «Водоканал» Гордеев Н.В.